

## 風害編（非木造）

### 調査票記入の手引き

#### 1) 調査票記入にあたっての留意事項

黒地に白抜きで数字の項目が現場で調査する項目です。「判定へ」等の指示がない限り、1から順番に全ての項目についての調査を実施します。

白地の項目（調査日、調査員名、所在地、世帯主等）は事前に役場等で記入しておくとい良いでしょう。

#### 2) 調査項目部分の記入

「2. 住家」は、居住のために使用されている建物である場合にチェックをいれます。

「3. 配置状況」は、これから判定しようとしている住家の範囲（居住の用に供されていると推定される部分）が分かるように記入して下さい。建物の外形を詳細に再現する必要はありません。

※判定する住家の範囲を確定した段階で、当該住家全体（外部から撮影できる全ての面）の写真を撮影し記録しておいてください。

「4. 外観」は、「住家全部が倒壊」または「住家の一部の階が全部倒壊」に該当する場合にチェックを入れます。該当すれば「全壊」となり、「判定」欄に損害割合「50%以上」と記入のうえ、「全壊」判定にチェックを入れて終了です。

「5. 傾斜」の計測の際の下げ振りの垂直部分の長さは120cmとしています。「5. 傾斜」の平均値が4cm以上の場合は、矢印に従って判定に進み、全壊にチェックを入れて終了です。「5. 傾斜」の平均値が2cm以上4cm未満又は外観に外力による損傷がある場合は、「7. 構造の確認」に進んでください。

「6. 外部仕上等の損傷」は、該当しない場合はチェックをし、矢印に従って判定に進み、「半壊に至らない」にチェックを入れて終了です。

「7. 構造の確認」で、当該住家の構造方法を確認します。鉄骨造又は鉄筋コンクリート造のいずれかにチェックをします。それぞれの指示に従って、「8. 柱（又は耐力壁）」で調査する部位を決めます。

#### 鉄骨造の場合

※鉄骨造の場合で、柱が見える場合は柱の本数で損傷率を判断します。

柱が見えない場合は、耐力壁のブレース数で損傷率を判断します（この場合損傷程度は程度Ⅲまでとなります）。

さらに耐力壁も確認できない場合は、外部仕上げの面積率で損傷率を判断します（この場合損傷程度は程度Ⅲまでとなります）。

### 鉄筋コンクリート造の場合

※ラーメン構造の場合、柱の本数率で損傷率を判断します。

※壁式構造の場合、耐力壁の面積率で損傷率を判断します。

「8」～「12」について、損傷程度毎に該当する損傷面積率の列の値（損害割合）に印をつけてください。その際、**面積率の合計は100%を超えないようにしてください。**なお、面積率について、20%刻みで判定しづらいものについては、同一の損傷程度で複数の面積率の列の値に印をつけても構いません。（「～10%」の列の値とその他の何れかの面積率の列の値に印をつけることにより、10%刻みで判定することができます）

※「10. 床・梁」は、床、梁について、それぞれ調査を行ってください。

損傷程度と面積率の表が一つですので、例えば、床は該当する欄の数字の左に×印、梁は該当する欄の右に✓印とする等、別々に合計できるよう工夫してください。

なお、梁の損害割合が8%以上となった場合、「判定」に進み、「全壊」にチェックを入れて終了です。

※「11. 柱（又は耐力壁）」損害割合が38%以上となった場合、「判定」に進み、「全壊」にチェックを入れて終了です。

「12. 設備等（住家内）」について、台所、浴室は該当する損傷の状況に印をつけ、損害割合の欄に該当する損傷割合を記載します。その他の欄は、浴室及び台所以外の水廻りの衛生設備等について被害があった場合に適宜、利用してください。

※配線・配管等、外部から目視できない設備は、設備等に含まれていないことに留意してください。

「14. 設備等（住家外）」について、高架水槽・受水槽、外部階段等の外部から目視できる設備について、損傷の状況及び損害割合を記入します。損害割合は5%の範囲内で判断します。

「14」で調査終了です。「損害割合算出表」に従って計算し判定します。

### 3) 損害割合算出表の記入

傾斜無の表において、「8. 外部仕上・雑壁・屋根」～「14. 設備等（住家外）」のそれぞれで印をつけた値の合計値をそれぞれの部位の欄に記入し、各合計値の和を「計あ」に記入してください。「5. 傾斜」が2cm未満の場合は、「計あ」が住家の損害割合となります。

※「8」などの番号は、上の黒地に白抜き数字と合致しています。

※「10. 床・梁」は、「10」の「床計」、「梁計」のうち、大きい方を記載します。

「5．傾斜」が2 cm以上であった場合のみ、傾斜有の欄を使用します。「8．外部仕上・雑壁・屋根」、「9．内部仕上・天井」、「12．設備等（住家内）」～「14．設備等（住家外）」の損害割合の和に、20%を加えた値が損害割合「計い」となります。

「計あ」と「計い」の大きい方の値が住家の損害割合となります。

「判定」の欄に損害割合を記入し、該当する被害の程度にチェックを入れて終了です。