

住家被害認定調査票		調査票番号	201806200611	配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載
地盤被害による被害 非木造 第1次					
調査日	平成 30年 6月 20日				
1 調査時	11:40 ~ 12:00				
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はな子				
所在地	××××× △番地-○				
世帯主	××× ×××				
2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)				

4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊	該当	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
5 地盤	<input type="checkbox"/> 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input type="checkbox"/> 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 40%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
	<input type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	50%未満 損害割合 20%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)

不同沈下がある場合の傾斜の判定

6 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値
	水平距離 (cm)	2.8	2.6	2.6	2.8	2.7

7 不同沈下のある傾斜	<input type="checkbox"/> 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input checked="" type="checkbox"/> 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 40%以上	<input checked="" type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
	<input type="checkbox"/> 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)	50%未満 損害割合 20%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)

(備考)

【判定表】 (注)地盤面下への潜り込み、不同沈下双方みられる場合には、双方の損害割合のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
	40%以上 50%未満	<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定
調査票
地盤被害による被害
非木造
第2次-1

調査票
番号
201806200621

調査日 平成 30年 6月 20日

1 調査時 13:30 ~ 14:10

調査員 ぼうさい たらう / ふっこう はな子

所在地 ××××× △番地-○

世帯主 ××× ×××

2 住家 住家である(居住のために使用されている)

3 外観 住家全部が倒壊
 住家の一部の階が全部倒壊

いすれかに
→
判定へ
(全壊)

4 傾斜

①	1.9	平均値 2.1
②	2.1	
③	2.2	
④	2.3	

6cm以上
(下げ振り
120cmの)

判定へ
(全壊)

5 地盤

床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み

床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み

基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み

基礎の天端下25cmまでのうち、地盤面下に潜り込んでいない部分がある

損害割合 50%以上

判定へ
(全壊)

【計算方法早見表】へ

不同沈下がある場合の傾斜の判定(傾斜は「4」の値を利用)

6 不同沈下のある傾斜

6cm以上(下げ振り120cmの場合)

2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)

1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)

1.2cm未満(下げ振り120cmの場合)

損害割合 50%以上

判定へ
(全壊)

【計算方法早見表】へ

【計算方法早見表】

傾斜	地盤(潜り込み)			
	床上まで	基礎の天端下25cmまで	基礎の天端下25cm未満	
(下げ振り120cmの場合)				
2cm以上6cm未満	【損害割合算出表】①へ	【損害割合算出表】④へ	【損害割合算出表】⑦へ	
1.2cm以上2cm未満	【損害割合算出表】②へ	【損害割合算出表】⑤へ	【損害割合算出表】⑧へ	
1.2cm未満	【損害割合算出表】③へ	【損害割合算出表】⑥へ	通常の【損害割合算出表】へ	

【損害割合算出表】

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1階の床面積(㎡)		70							
1棟の延べ床面積(キ)		140							
カノキ 1階の床面積割合(%)		0.5							
8 外部仕上・雑壁・屋根	10	ク×20 10	ク×20	ク×30		ク×10			
9 内部仕上・天井	10								
10 床・梁	10	不同沈下がある場合 35	10		不同沈下がある場合 35	10		不同沈下がある場合 35	10
11 柱(又は耐力壁)	50	25	算出した損害割合に+10 (最大50)	算出した損害割合に+10 (最大50)	25	算出した損害割合に+10 (最大50)	算出した損害割合に+10 (最大50)	25	中3階以上で全壊
12 設備等(住家内)	10								
13 遊具	5	0							
14 設備等(住家外)	5	3							
計		48							
判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上				
	48	<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊				