

住家被害認定 調査票 地盤被害による 被害 木造・プレハブ 第1次	調査票 番号 201806200511	■判定した住家の範囲が分かるように記載
	調査日 平成 30年 6月 20日	
1	調査時 10:30 ~ 10:55 調査員 ぼうさい たろう / ふっこう はな子 所在地 ××××× △番地一〇 世帯主 ××× ×××	配置状況
2	住家 <input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	

4	外観 <input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流出又はずり落ち <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ基礎直下の地盤が流出・陥没 <input type="checkbox"/> 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに 該当	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
		5 地盤 <input type="checkbox"/> 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み <input type="checkbox"/> 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み <input checked="" type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上
		50%未満 損害割合 20%以上	<input checked="" type="checkbox"/> 判定へ (半壊)
		40%未満	

不同沈下がある場合の傾斜の判定

6	傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値
		水平距離 (cm)	2.4	2.5	2.1	2.2	2.3

7	不同沈下のある傾斜 <input type="checkbox"/> 6cm以上(下げ振り120cmの場合) <input checked="" type="checkbox"/> 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合) <input type="checkbox"/> 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
		損害割合 40%以上	<input checked="" type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
		50%未満 損害割合 20%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)
		40%未満	

(備考)

【判定表】

(注)地盤面下への潜り込み、不同沈下双方みられる場合には、双方の損害割合のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
	40%以上 50%未満	<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定調査票		調査票番号	201806200521
地盤被害による被害 木造・プレハブ 第2次			
調査日	平成 30年 6月 20日		
1 調査時	12:30 ~ 13:30		
調査員	ぼうさい たらう / ふっこう はな子		
所在地	××××× △番地—○		
世帯主	××× ×××		
2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)		

3 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊又は住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 住家全部が流出又はずれ落ち <input type="checkbox"/> 地盤被害により基礎に著しい損傷 <input type="checkbox"/> 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	<input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
------	--	----------------------------------

4 傾斜	①	2.0	2.2	6cm以上(下げ振り120cmの)
	②	2.3		
	③	2.4		
	④	2.1		
<input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)				

5 地盤	<input type="checkbox"/> 床上1mまでのすべての部分が地盤面に潜り込み	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
	<input type="checkbox"/> 床までのすべての部分が地盤面に潜り込み		【計算方法早見表】へ
	<input checked="" type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面に潜り込み		【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのうち、地盤面に潜り込んでいない部分がある		【計算方法早見表】へ

不同沈下がある場合の傾斜の判定(傾斜は「4」の値を利用)

6 不同沈下のある傾斜	<input type="checkbox"/> 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
	<input checked="" type="checkbox"/> 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 1.2cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ

【計算方法早見表】

		地盤(潜り込み)			
(下げ振り120cmの場合)		床上以上	基礎の天端下25cm以上	基礎の天端下25cm未満	
傾斜	2cm以上6cm未満	【損害割合算出表】①へ	【損害割合算出表】④へ	【損害割合算出表】⑦へ	
	1.2cm以上2cm未満	【損害割合算出表】②へ	【損害割合算出表】⑤へ	【損害割合算出表】⑧へ	
	1.2cm未満	【損害割合算出表】③へ	【損害割合算出表】⑥へ	通常の【損害割合算出表】へ	

【損害割合算出表】

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1階の床面積(カ)									
住家の延べ床面積(キ)									
カ/キ 1階の床面積割合(ク)									
		ク×20	ク×20	ク×30	ク×10				
9	外壁	10			44				
13	内壁	10			22				
15	床(階段含)	10	10		10				10
5	基礎	10	35	10	35	10	10	35	
11	柱(又は耐力壁)	15	25	11%以上で全壊	25	11%以上で全壊	11%以上で全壊	25	11%以上で全壊
10	屋根	15			33				
12	天井	5			11				
14	建具	15			00				
16	設備	10			44				
計					49				
判定	損害割合	20%未満		20%以上		40%以上		50%以上	
	49	<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊				