

|                   |  |       |              |           |                         |
|-------------------|--|-------|--------------|-----------|-------------------------|
| 住家被害認定調査票         |  | 調査票番号 | 202106200421 | 配置状況<br>3 | ■判定した住家の範囲が分かるように記載<br> |
| 地盤被害による被害 非木造 第1次 |  |       |              |           |                         |
| 調査日               | 令和 3 年 6 月 20 日  |       |              |           |                         |
| 1 調査時             | 10:30 ~ 10:50  |       |              |           |                         |
| 調査員               | ぼうさい たろう / ふっこう はなこ                                      |       |              |           |                         |
| 所在地               | ××××× △番地-〇〇-●号室   |       |              |           |                         |
| 世帯主               | ▲▲▲ ▲▲▲  |       |              |           |                         |
| 2 住家              | <input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている) |       |              |           |                         |

|      |  |                  |                                       |                                      |
|------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 4 外観 | <input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊       | 該当               | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)    |
| 5 地盤 | <input type="checkbox"/> 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み       | 損害割合 50%以上       | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)    |
|      | <input type="checkbox"/> 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み          | 損害割合 40%以上 50%未満 | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊) |
|      | <input type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み | 損害割合 20%以上 30%未満 | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)    |

不同沈下がある場合の傾斜の判定

|      |           |     |     |     |     |     |
|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 傾斜 | 測定箇所      | ①   | ②   | ③   | ④   | 平均値 |
|      | 水平距離 (cm) | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |

|             |  |                  |                                     |   |
|-------------|--|------------------|-------------------------------------|---|
| 7 不同沈下のある傾斜 | <input type="checkbox"/> 6cm以上(下げ振り120cmの場合)                 | 損害割合 50%以上       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)               |
|             | <input checked="" type="checkbox"/> 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合) | 損害割合 40%以上 50%未満 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊) |
|             | <input type="checkbox"/> 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)          | 損害割合 20%以上 30%未満 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)               |

(備考)

【判定表】 (注)地盤面下への潜り込み、不同沈下双方みられる場合には、双方の損害割合のうち大きい値を損害割合とする。

| 判定 | 損害割合        | 20%以上30%未満                  | 40%以上                                     | 50%以上                       | 判定に至らない                                |
|----|-------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
|    | 40%以上 50%未満 | <input type="checkbox"/> 半壊 | <input checked="" type="checkbox"/> 大規模半壊 | <input type="checkbox"/> 全壊 | <input type="checkbox"/> 水害等通常の被害認定調査へ |

住家被害認定調査票  
地盤被害による被害  
非木造 第2次

調査票番号 202106200422

調査日 令和 3 年 6 月 20 日

1 調査時 13:30 ~ 14:30

調査員 ぼうさい たろう / ふつこう はなこ

所在地 ××××× △番地-〇〇-●号室

世帯主 ▲▲▲ ▲▲▲

2 住家 住家である(居住のために使用されている)

3 外観 住家全部が倒壊  
住家の一部の階が全部倒壊

判定へ(全壊)

4 傾斜 (cm)

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| ① | 1.9 | 平均値<br>2.1 |
| ② | 2.1 |            |
| ③ | 2.2 |            |
| ④ | 2.3 |            |

傾斜の判定: 6cm以上(下げ振り120cmの)  
判定へ(全壊)

5 地盤

床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み → 損害割合 50%以上 → 判定へ(全壊)

床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み → 【計算方法早見表】へ

基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み → 【計算方法早見表】へ

基礎の天端下25cmまでのうち、地盤面下に潜り込んでいない部分がある → 【計算方法早見表】へ

不同沈下がある場合の傾斜の判定(傾斜は「4」の値を利用)

6 不同沈下のある傾斜

6cm以上(下げ振り120cmの場合) → 損害割合 50%以上 → 判定へ(全壊)

2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合) → 【計算方法早見表】へ

1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合) → 【計算方法早見表】へ

1.2cm未満(下げ振り120cmの場合) → 【計算方法早見表】へ

【計算方法早見表】

| 傾斜             | 地盤(潜り込み)    |              |               |
|----------------|-------------|--------------|---------------|
|                | 床上まで        | 基礎の天端下25cmまで | 基礎の天端下25cm未満  |
| (下げ振り120cmの場合) |             |              |               |
| 2cm以上6cm未満     | 【損害割合算出表】①へ | 【損害割合算出表】④へ  | 【損害割合算出表】⑦へ   |
| 1.2cm以上2cm未満   | 【損害割合算出表】②へ | 【損害割合算出表】⑤へ  | 【損害割合算出表】⑧へ   |
| 1.2cm未満        | 【損害割合算出表】③へ | 【損害割合算出表】⑥へ  | 通常の【損害割合算出表】へ |

【損害割合算出表】

|              |    | ①  | ②                                     | ③                                    | ④                                       | ⑤  | ⑥                                    | ⑦               | ⑧         |
|--------------|----|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1階の床面積(カ)    |    | 70   |                                       |                                      |   |  |                                      |                 |           |
| 1棟の延べ床面積(キ)  |    | 140  |                                       |                                      |   |  |                                      |                 |           |
| カ/キ          |    | 0.5  |                                       |                                      |   |  |                                      |                 |           |
| 1階の床面積割合(ク)  |    | 10   |                                       |                                      |   |  |                                      |                 |           |
| 8 外部仕上・雑壁・屋根 | 10 |  |                                       |                                      |   |  |                                      |                 |           |
| 9 内部仕上・天井    | 10 |  |                                       |                                      |   |  |                                      |                 |           |
| 10 床・梁       | 10 | 不同沈下がある場合<br>35                                  | 10                                    |                                      | 不同沈下がある場合<br>35                         | 10   |                                      | 不同沈下がある場合<br>35 | 10        |
| 11 柱(又は耐力壁)  | 50 | 不同沈下がない場合<br>25                                  | 算出した損傷割合に+10(最大50)                    | 算出した損傷割合に+10(最大50)                   | 不同沈下がない場合<br>25                         | 算出した損傷割合に+10(最大50)                                 | 算出した損傷割合に+10(最大50)                   | 不同沈下がない場合<br>25 | ※38%以上で全壊 |
| 12 設備等(住家内)  | 10 |  |                                       |                                      |   |  |                                      |                 |           |
| 13 建具        | 5  | 0  |                                       |                                      |   |  |                                      |                 |           |
| 14 設備等(住家外)  | 5  | 3  |                                       |                                      |   |  |                                      |                 |           |
| 計            |    | 48   |                                       |                                      |   |  |                                      |                 |           |
| 判定           | 48 | <input type="checkbox"/> 10%未満<br>準半壊に至らない(一部損壊) | <input type="checkbox"/> 10%以上<br>準半壊 | <input type="checkbox"/> 20%以上<br>半壊 | <input type="checkbox"/> 30%以上<br>中規模半壊 | <input checked="" type="checkbox"/> 40%以上<br>大規模半壊 | <input type="checkbox"/> 50%以上<br>全壊 |                 |           |