

「住家の被害認定調査票」改定案（抜粋）

住家被害認定調査票 地震 木造・プレハブ 第1次A		調査票 番号	3 配置 状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	平成 年 月 日			
1 調査時	: ~ :			
調査員				
所在地				
世帯主				
2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)			

4 応急危険度判定	危険 注意 調査済 不明	■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記
-----------	-----------------------	---------------------------------

5 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流出又ははずり落ち <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ基礎直下の地盤が流出・陥没 <input type="checkbox"/> 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに 該当	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)

6 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値	6cm以上 (下げ振り120cm の場合) 損傷率 75%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	水平距離 (cm)							

7 躯体	<input type="checkbox"/> 基礎の損傷率が75%以上である (損傷長/全長×100)	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
------	--	--------------------------------------

8 基礎	損傷率	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%
	損害割合	0	1	2	4	6	7

9 壁	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%
	無被害	0	0	0	0	0	0
	程度 I	1	2	3	5	6	8
	程度 II	2	4	8	11	15	19
	程度 III	4	8	15	23	30	38
	程度 IV	6	11	23	34	45	56
程度 V	8	15	30	45	60	75	

10 屋根	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%
	無被害	0	0	0	0	0	0
	程度 I	0	0	1	1	1	2
	程度 II	0	1	2	2	3	4
	程度 III	1	2	3	5	6	8
	程度 IV	1	2	5	7	9	11
程度 V	2	3	6	9	12	15	

【損害割合算出表】 (注)「6傾斜」の平均値が2cm未満の場合「計あ」の値を、2cm以上の場合「計あ」又は「計い」のうち大きい値を住家の損害割合とする。

傾斜無	8基礎	+9壁	+10屋根	= 計あ	傾斜有	6傾斜	+10屋根	= 計い
						1 5		
判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上			
		<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊			

住家被害認定調査票 地震 木造・プレハブ 第1次B		調査票番号	配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載	
調査日	平成	年		月	日
1 調査時	: ~ :				
調査員					
所在地					
世帯主					
2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)				

4 応急危険度判定	<input type="checkbox"/> 危険 <input type="checkbox"/> 注意 <input type="checkbox"/> 調査済 <input type="checkbox"/> 不明	■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記
-----------	---	---------------------------------

5 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流出又はずり落ち <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ基礎直下の地盤が流出・陥没 <input type="checkbox"/> 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに該当	<input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
------	---	---------	----------------------------------

6 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値	6cm以上(下げ振り120cmの場合)	<input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
	水平距離(cm)							

7 躯体	<input type="checkbox"/> 基礎の損傷率が75%以上である(損傷長/全長×100)	損傷率75%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
------	--	----------	----------------------------------

8 基礎	損害割合	無被害	1	2	4	6	7
------	------	-----	---	---	---	---	---

9 壁	損害割合	無被害	8	15	30	45	75
-----	------	-----	---	----	----	----	----

10 屋根	損害割合	無被害	2	3	6	9	15
-------	------	-----	---	---	---	---	----

(備考)

【損害割合算出表】

A 「6傾斜」の平均値が2cm以上(6cm未満)である
B 「9壁」の損害割合が無被害又は8である

Aに該当かつBに該当(傾斜有を計算)
 上記以外(傾斜無を計算)

傾斜無	8基礎	+ 9壁	+ 10屋根	= 計	傾斜有	6傾斜	+ 10屋根	= 計
						1	5	

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定 調査票 地震 木造・プレハブ 第1次	調査票 番 号		地盤の液状化等により損傷した住家の被害認定

地盤	<input type="checkbox"/> 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input type="checkbox"/> 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 40%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
	<input type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	50%未満 損害割合 20%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)

不同沈下がある場合の傾斜の判定

「6.傾斜」の平均値を転記

平均値	
-----	--

不同沈下のある傾斜	<input type="checkbox"/> 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input type="checkbox"/> 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 40%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
	<input type="checkbox"/> 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)	50%未満 損害割合 20%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)

(備考)

【判定表】

(注)地盤面下への潜り込み、不同沈下双方みられる場合には、双方の損害割合のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
			<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊

住家被害認定調査票 地震 木造・プレハブ 第2次-1		調査票番号	3 外観 <input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊又は住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 住家全部が流出又はずれ落ち <input type="checkbox"/> 地盤被害により基礎に著しい損傷 <input type="checkbox"/> 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
調査日 平成 年 月 日	1 調査時 : ~ :		4 傾斜 水平距離 (cm) ① ② ③ ④	① ② ③ ④ 平均値 <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
調査員	2 住家 <input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)			
所在地				
世帯主				
5 基礎	損傷長 (m)	全長 (m)	損傷率 = 損傷長 / 全長 × 100	損傷率 75%以上 <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
6 柱(又は耐力壁)	<input type="checkbox"/> 柱(又は耐力壁)の損傷率が75%以上		損傷率 75%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)

該当しない場合は2頁「7」以降へ

【損害割合算出表】

(注)d・g列は、四捨五入した値を記入する。
h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別損害割合	階別重み付け		重み付き損害割合	h (<input type="checkbox"/> 傾斜が2cm以上)傾斜を考慮した損害割合 あ>い→d あ≤い→g
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B [※]	C [※]	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)	
9 外壁	10							
10 内壁	10							
11 床 (階設舎)	10							
5 基礎	10	「5.基礎」の損傷率×0.1						
12 柱(又は耐力壁)	15			11%以上で全壊				
13 屋根	15							
14 天井	5							
15 建具	15							
16 設備	10							
		※ B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。		計	あ		い	う
				「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」の中で最大の値を住家の損害割合とする。				15%

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定 調査票 地震 木造・プレハブ 第2次-3	調査票 番号	

		主要階	その他階	計
8	面積率 床	(1)	(2)	1.0
	屋根	(3)	(4)	1.0

		主要階						その他階									
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
9	外壁 10%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10			
10	内壁 10%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10			
11	床 (階段含) 10%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10			
12	柱 (又は耐力壁) 15%	本数(面積率)	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	本数(面積率)	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15			
13	屋根 15%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(3)	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(4)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15			
14	天井 5%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(1)	程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(2)
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	B	程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	C
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5			
15	建具 15%	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15			
16	設備 10%	浴室 (3%以内)	主要階 ・ その他階	1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能				計	その他 (左記以外 の水回り、 ペランダ等 4%以内)	主要階/その他階	損傷の状況	%	計	主要階 B			
		台所 (3%以内)	主要階 ・ その他階	1%. 配管のズレ等 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能											その他階 C		

住家被害認定調査票 地震 木造・プレハブ 第2次	調査票番号	地盤の液状化等により損傷した住家の被害認定	
		(Blank space for identification)	

地盤	<input type="checkbox"/> 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input type="checkbox"/> 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み		【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのうち、地盤面下に潜り込んでいない部分がある		【計算方法早見表】へ
不同沈下のある傾斜	<input type="checkbox"/> 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input type="checkbox"/> 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 1.2cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ

【計算方法早見表】

		地盤(潜り込み)		
(下げ振り120cmの場合)		床上以上	基礎の天端下25cm以上	基礎の天端下25cm未満
傾斜	2cm以上6cm未満	【損害割合算出表】①へ	【損害割合算出表】④へ	【損害割合算出表】⑦へ
	1.2cm以上2cm未満	【損害割合算出表】②へ	【損害割合算出表】⑤へ	【損害割合算出表】⑧へ
	1.2cm未満	【損害割合算出表】③へ	【損害割合算出表】⑥へ	通常の【損害割合算出表】へ

【損害割合算出表】

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1階の床面積(カ)									
住家の延べ床面積(キ)									
カ/キ 1階の床面積割合(ク)									
			ク×20	ク×20	ク×30		ク×10		
9	外壁 10								
13	内壁 10								
15	床(階敷合) 10	不同沈下がある場合	10		不同沈下がある場合	10		不同沈下がある場合	10
5	基礎 10	不同沈下がない場合	35	10	10	35	10	10	35
11	柱(又は耐力壁) 15		25	11%以上で全壊	11%以上で全壊	25	11%以上で全壊	11%以上で全壊	25
10	屋根 15								
12	天井 5								
14	建具 15								
16	設備 10								
計									

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
			<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊

住家被害認定調査票 地震非木造第1次		調査票番号	3 配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	平成 年 月 日			
1 調査時	: ~ :			
調査員				
所在地				
2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)			

4 応急危険度判定	<input type="checkbox"/> 危険 <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 調査済 <input type="checkbox"/> 不明	■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記
-----------	---	---------------------------------

5 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊		該当	<input type="checkbox"/> (全壊) 判定へ
6 傾斜	測定箇所 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳	水平距離 (cm)	7 傾斜確認 <input type="checkbox"/> 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 <input type="checkbox"/> (基礎ぐいを用いる住家について) 傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上	

8 柱・梁の確認	<input type="checkbox"/> ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合 9柱(又は梁)、11雑壁・仕上等、12設備等を調査	<input type="checkbox"/> イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合 10外壁、12設備等を調査
----------	--	---

面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
9 柱(又は梁) (60%)	無被害 0	0	0	0	0	0	※45%以上で全壊
I	1	1	2	4	5	6	
II	2	3	6	9	12	15	
III	3	6	12	18	24	30	
IV	5	9	18	27	36	45	
V	6	12	24	36	48	60	

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
10 外壁 (85%)	無被害 0	0	0	0	0	0	
I	1	2	3	5	7	9	
II	2	4	9	13	17	21	
III	4	9	17	26	34	43	
IV	6	13	26	38	51	64	
V	9	17	34	51	68	85	

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
11 雑壁・仕上等 (25%)	無被害 0	0	0	0	0	0	
I	0	1	1	2	2	3	
II	1	1	3	4	5	6	
III	1	3	5	8	10	13	
IV	2	4	8	11	15	19	
V	3	5	10	15	20	25	

設備	損傷の状況	損害割合	計
12 設備等 (15%)	高架水槽・受水槽		
	外部階段		
	その他		

【損害割合算出表】 ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合

	6 傾斜	9 柱(又は梁)	11 雑壁・仕上等	12 設備等	計
傾斜無					あ
傾斜有	20				い

イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合

	6 傾斜	10 外壁	12 設備等	計
傾斜無				う
傾斜有	20			え

(注)「6傾斜」の平均値が2cm未満の場合、「あ」又は「う」を、2cm以上の場合、「あ」又は「い」若しくは「う」又は「え」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定 調査票 地震 非木造 第1次	調査票 番号		地盤の液状化等により損傷した住家の被害認定

地盤	<input type="checkbox"/> 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input type="checkbox"/> 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 40%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
	<input type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	50%未満 損害割合 20%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)

不同沈下がある場合の傾斜の判定

「6.傾斜」の平均値を転記

平均 値	
---------	--

不同沈下 のある傾斜	<input type="checkbox"/> 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input type="checkbox"/> 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 40%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
	<input type="checkbox"/> 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)	50%未満 損害割合 20%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)

(備考)

【判定表】

(注)地盤面下への潜り込み、不同沈下双方みられる場合には、双方の損害割合のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
			<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊

住家被害認定調査票 地震非木造第2次	調査票番号		地盤の液状化等により損傷した住家の被害認定

地盤	<input type="checkbox"/> 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
	<input type="checkbox"/> 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み		【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み		【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのうち、地盤面下に潜り込んでいない部分がある		【計算方法早見表】へ
不同沈下のある傾斜	<input type="checkbox"/> 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
	<input type="checkbox"/> 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ
	<input type="checkbox"/> 1.2cm未満(下げ振り120cmの場合)		【計算方法早見表】へ

【計算方法早見表】

		地盤(潜り込み)		
(下げ振り120cmの場合)		床上まで	基礎の天端下25cmまで	基礎の天端下25cm未満
傾斜	2cm以上6cm未満	【損害割合算出表】①へ	【損害割合算出表】④へ	【損害割合算出表】⑦へ
	1.2cm以上2cm未満	【損害割合算出表】②へ	【損害割合算出表】⑤へ	【損害割合算出表】⑧へ
	1.2cm未満	【損害割合算出表】③へ	【損害割合算出表】⑥へ	通常の【損害割合算出表】へ

【損害割合算出表】

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1階の床面積(カ)									
1棟の延べ床面積(キ)									
カ/キ 1階の床面積割合(ク)									
			ク×20	ク×20	ク×30		ク×10		
8	外部仕上・雑壁・屋根	10							
9	内部仕上・天井	10							
10	床・梁	10	不同沈下がある場合 35	10	算出した損傷割合に+10(最大50)	不同沈下がある場合 35	10	算出した損傷割合に+10(最大50)	不同沈下がある場合 35
11	柱(又は耐力壁)	50	不同沈下がない場合 25	算出した損傷割合に+10(最大50)	算出した損傷割合に+10(最大50)	不同沈下がない場合 25	算出した損傷割合に+10(最大50)	算出した損傷割合に+10(最大50)	不同沈下がない場合 25
			※算出した損傷割合が38%以上で全壊		※算出した損傷割合が38%以上で全壊		※算出した損傷割合が38%以上で全壊		※38%以上で全壊
12	設備等(住家内)	10							
13	建具	5							
14	設備等(住家外)	5							
計									
判定	損害割合	20%未満		20%以上		40%以上		50%以上	
		□ 半壊に至らない		□ 半壊		□ 大規模半壊		□ 全壊	

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第1次(外力による一定以上の損傷あり)		調査票番号 _____	3 配置状況 ■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日		
1 調査時	_____ : _____ ~ _____ : _____		
調査員	_____		
所在地	_____		
世帯主	_____		

2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	
4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	④ どちらかに該当 → <input type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
5 構造	<input type="checkbox"/> 木造・プレハブである	⑤ 該当しない → 本調査票以外の適切な調査票を利用 「5」～「7」すべてに該当
6 階高	<input type="checkbox"/> 住家が戸建ての1～2階建てである	
7 外力	<input type="checkbox"/> 住家に津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突の外力により、外壁及び建具の損傷程度が50～100%に該当する損傷がある	

8 浸水深

 <small>浸水深 床上1.8m</small>	住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input type="checkbox"/>
 <small>浸水深 床上1.0m</small>	床上1m以上 1.8m未満の浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 40%以上	大規模半壊	<input type="checkbox"/>
 <small>浸水深 床上浸水</small>	床上1m未満の浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 20%以上	半壊	<input type="checkbox"/>
 <small>浸水深 床下浸水</small>	床下浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 20%未満	半壊に至らない	<input type="checkbox"/>

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査その1		調査票番号	サンプル調査	
			2 住家	<input type="checkbox"/> 区域内のすべてが住家である (居住のために使用されている)
1	調査日	平成 年 月 日	3 構造	<input type="checkbox"/> 区域内のすべての住家が木造・プレハブである
	調査時	: ~ :	4 階高	<input type="checkbox"/> 区域内のすべての住家が戸建ての1~2階建てである
	調査員		5 外力	<input type="checkbox"/> 区域内のすべての住家に津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突の外力により、 外壁及び建具の損傷程度が50~100%に該当する損傷がある
	所在地			
世帯主		「2」~「5」すべてに該当		

該当しない項目がある

サンプル調査を行うには不适当であり、区域を見直す又は個別に調査を行う。

6 区域図

サンプル調査を行う区域の図面を添付。図面ではすべての住家の住棟の形と地形が明確であること
 サンプル調査を行った四隅の住家について、それぞれA,B,C,Dのマークを施し、「その2」の調査票で調査結果を記載すること。

判定	区域内のすべての住家について	50%以上
		<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査その2	調査票 番号	サンプル調査		
		(Blank space for sample investigation details)		


7 サンプル調査結果

A		住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				<input type="checkbox"/>
B		住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				<input type="checkbox"/>
C		住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				<input type="checkbox"/>
D		住家流失 又は 床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)				<input type="checkbox"/>

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第1次(外力による一定以上の損傷なし)		調査票番号		3 配置状況	
調査日	平成	年	月		日
1 調査時	:	~	:		
調査員					
所在地					
世帯主					

2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	いずれかに該当 → <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊) 該当しない → } 「5」~「7」すべてに該当 → 本調査票以外の適切な調査票を利用
4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	
5 構造	<input type="checkbox"/> 木造・プレハブである	
6 階高	<input type="checkbox"/> 住家が戸建ての1~2階建てである	
7 外力	<input type="checkbox"/> 住家に津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突の外力により、外壁及び建具の損傷程度が50~100%に該当する損傷はない	

8 浸水深



判定	損害割合	20%未満	判定に至らない
		<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 判定に至らない (第2次調査を実施)

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第2A次その1		調査票 番号	■戸建て1～2階建てで外力による一定以上の損傷が発生している場合 ■戸建ての1～2階建てでない場合 ■判定した住家の範囲が分かるように記載	
調査日	平成	年	月	日
1 調査時	: ~ :			
調査員				
所在地				
世帯主				
2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)			

4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没					いづれかに該当	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)			
5 傾斜	測定箇所	(1)	(2)	(3)	(4)	平均値		6cm以上 (下げ振り)		
6 躯体	<input type="checkbox"/> 柱(又は耐力壁)又は基礎の損傷率が75%以上である					損傷率	75%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)		
7 基礎	外力等	損傷率	0%	～10%	～20%	～40%	～60%		～74%	計
	汚泥	損傷割合	0	1	2	4	6	7		
			0					1 (口床下に汚泥が堆積している。)		

【損害割合算出表】

(注)d・g列は、四捨五入した値を記入する。
h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	h (<input type="checkbox"/> 傾斜が2cm 以上) 傾斜を考慮した 損害割合 あ>い→d あ≤い→g
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B [※]	C [※]	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)	
9 外壁	10							
10 内壁	10							
11 床 (階段含)	10							
7 基礎	10	「7.基礎」の損害割合						
12 柱(又は 耐力壁)	15			11%以上で全壊				
13 屋根	15							
14 天井	5							
15 建具	15							
16 設備	10							
		※ B及びCは、調査票「その2」のB及びCの値とする。						15%
		計		あ			い	う

「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合)は、「あ」、「い」又は「う」の中で最大の値を住家の損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ 第2次Aその2	調査票 番 号

		主要階	その他階	計
8	面積率 床	(1)	(2)	1.0
	屋根	(3)	(4)	1.0

		主要階						その他階									
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
9	外壁 10%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10			
10	内壁 10%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10			
11	床 (階段含) 10%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10			
12	柱 (又は耐力壁) 15	本数(面積率)	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	本数(面積率)	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15			
13	屋根 15%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(3)	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(4)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15			
14	天井 5%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(1)	程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(2)
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	B	程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	C
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5			
15	建具 15%	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0	
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15			
16	設備 10%	浴室 (3%以内)	主要階 ・ その他階	1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能			その他 (左記以外 の水回り、 ベランダ等 4%以内)	主要階 ・ その他階	計	B							
		台所 (3%以内)	主要階 ・ その他階	1%. 配管のズレ等 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能							C						

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第2B次その1		調査票 番号	■戸建て1～2階建てで外力による一定以上の損傷が発生していない場合 ■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日 平成 年 月 日	3 配置 状況		
1 調査時			
調査員			
所在地			
世帯主			
2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)		

4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	いずれかに該当 → <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)																												
5 傾斜	<table border="1"> <tr> <th>測定箇所</th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>平均値</th> </tr> <tr> <td>水平距離 (cm)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	測定箇所	(1)	(2)	(3)	(4)	平均値	水平距離 (cm)						6cm以上 (下げ振り) → <input type="checkbox"/> 判定へ (半壊に至らない)																
測定箇所	(1)	(2)	(3)	(4)	平均値																									
水平距離 (cm)																														
6 浸水深	床上 床下	床下 → <input type="checkbox"/> 判定へ (半壊に至らない)																												
7 躯体	<input type="checkbox"/> 柱(又は耐力壁)又は基礎の損傷率が75%以上である	損傷率 75%以上 → <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)																												
8 基礎	<table border="1"> <tr> <th>外力等</th> <th>損傷率</th> <th>0%</th> <th>～10%</th> <th>～20%</th> <th>～40%</th> <th>～60%</th> <th>～74%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>割合</td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>汚泥</td> <td></td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="5">1 (□床下に汚泥が堆積している。)</td> <td></td> </tr> </table>	外力等	損傷率	0%	～10%	～20%	～40%	～60%	～74%	計	割合		0	1	2	4	6	7		汚泥		0		1 (□床下に汚泥が堆積している。)						「9」以降へ →
外力等	損傷率	0%	～10%	～20%	～40%	～60%	～74%	計																						
割合		0	1	2	4	6	7																							
汚泥		0		1 (□床下に汚泥が堆積している。)																										

【損害割合算出表】 (注) d・g列は、四捨五入した値を記入する。 h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	h (□傾斜が2cm以上) 傾斜を考慮した 損害割合 あ>い→d あ≤い→g
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B※	C※	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)	
10 外壁	10							
11 内壁	10							
12 床 (階段含)	10							
8 基礎	10	「8.基礎」の損害割合						
13 柱(又は 耐力壁)	15			1%以上で全壊				
14 屋根	15							
15 天井	5							
16 建具	15							
17 設備	10							
計				あ			い	う 15%

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ 第2次Bその2	調査票 番 号

		主要階	その他階	計
9	面積率 床	(1)	(2)	1.0
	屋根	(3)	(4)	1.0

		主要階						その他階												
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計			
10	外壁 10%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計			
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0				
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1				
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)			
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C			
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8				
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10						
11	内壁 10%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計			
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0				
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1				
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)			
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C			
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8				
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10						
12	床 (階段含) 10%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計			
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0				
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1				
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)			
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C			
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8				
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10						
13	柱 (又は耐力壁) 15%	本数(面積率)	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	本数(面積率)	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計			
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0				
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2				
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)			
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C			
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11				
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15						
14	屋根 15%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計			
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0				
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2				
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(3)	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(4)			
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C			
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11				
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15						
15	天井 5%	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計			
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0				
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1				
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(1)	程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(2)			
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	B	程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	C			
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4				
程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5						
16	建具 15%	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計			
		無被害	0	0	0	0	0	0		無被害	0	0	0	0	0	0				
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2				
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)			
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C			
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11				
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15						
17	設備 10%	浴室 (3%以内)	主要階 ・ その他階	1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能						その他 (左記以外 の水回 り、 ベランダ等 4%以内)	主要階/その他階							計	主要階	B
		台所 (3%以内)	主要階 ・ その他階	1%. 配管のズレ等 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能							主要階/その他階								その他階	C

住家被害認定 調査票 水害 非木造		調査票 番号	■判定した住家の範囲が分かるように記載	
調査日	平成	年	月	日
1 調査時	: ~ :			
調査員				
所在地				
世帯主				
2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)			

4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊		該当	判定へ (全壊)	
5 傾斜	①	②	③	④	平均値
6 傾斜確認	<input type="checkbox"/> 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 <input type="checkbox"/> 傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上4cm未満かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上				いずれかに該当 該当しない

7 構造の確認	<input type="checkbox"/> 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) 柱が見えない場合 耐力壁(ブレース数で判定) 耐力壁が見えない場合 外部仕上げ(面積で判定)	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリートの場合 ・ラーメン構造の場合 柱(本数で判定) ・壁式構造の場合
---------	--	--

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
8 無被害	0	0	0	0	0	0	
外部仕上・雑壁・屋根	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
9 無被害	0	0	0	0	0	0	
内部仕上・天井	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計
10 無被害	0	0	0	0	0	0	
床・梁	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							※8%以上で全壊

面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
11 無被害	0	0	0	0	0	0	※38%以上で全壊
柱(又は耐力壁)	I	1	1	2	3	4	5
	II	1	3	5	8	10	13
	III	3	5	10	15	20	25
	IV	4	8	15	23	30	38
	V	5	10	20	30	40	50
50%							

枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
13 無被害	0	0	0	0	0	0	
建具	I	0	0	0	0	1	
	II	0	0	1	1	1	
	III	0	1	1	2	2	3
	IV	0	1	2	2	3	4
	V	1	1	2	3	4	5
5%							

設備	損傷の状況			損害割合	計
12 設備等(住家内)	浴室	1% 配管のズレ等	2% バスタブの割れ等	3% 再使用が不可能	
	台所	1% 配管のズレ等	2% 再使用は可能だが大きく破損	3% 再使用が不可能	
10%	その他	4%			

設備	損傷の状況			損害割合	計
14 設備等(住家外)	高架水槽・受水槽				
	外部階段				
5%	その他				

【損害割合算出表】	5傾斜	8外部仕上・雑壁・屋根	9内部仕上・天井	10床・梁 ※大きい方	11柱(又は耐力壁)	12設備等(住家内)	13建具	14設備等(住家外)	計
傾斜無									あ
傾斜有	20								い

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
			<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊

住家被害認定調査票 風害 木造・プレハブ その1		調査票番号	■判定した住家の範囲が分かるように記載						
調査日	平成	年	月	日	3 配置状況				
1 調査時	:	~	:						
調査員									
所在地									
世帯主									
2 住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)								
4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊						該当	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)	
5 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値	6cm以上 (下げ振り120cm の場合)	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)	
	水平距離 (cm)								
6 屋根等	<input type="checkbox"/> 屋根等に脱落、破損等の損傷が生じておらず、住家内への浸水のおそれがない							該当	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊に至らない)
7 躯体	<input type="checkbox"/> 基礎又は柱(又は耐力壁)の損傷率が75%以上である							損傷率 75%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
8 基礎	損傷率	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%	「9」以降へ	
	損害割合	0	1	2	4	6	7		

【損害割合算出表】

(注) d・g列は、四捨五入した値を記入する。
h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	h (<input type="checkbox"/> 傾斜が 2cm以上) 傾斜を考慮し た損害割合 あ>い→d あ≤い→g
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B※	C※	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)	
10 外壁	10							
11 内壁	10							
12 床 (階設含)	10							
8 基礎	10	「8.基礎」の損害割合						
13 柱(又は 耐力壁)	15			11%以上で全壊				
14 屋根	15							
15 天井	5							
16 建具	15							
17 設備	10							
計	あ						い	う 15%

※ B及びCは、調査票「その2」のB及びCの値とする。

「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」)の中で最大の値を住家の損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定 調査票	調査票 番号	
		風害 木造・プレハブ

9	面積率	床	(1)	(2)	計
		屋根	(3)	(4)	1.0

		主要階							
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
10	外壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
	10%	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	
11	内壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
	10%	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	
12	床 (階段含)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
	10%	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	
13	柱 (又は耐力壁)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
	15%	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	
14	屋根	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(3)
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
	15%	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	
15	天井	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	
	5%	程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	B
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	
		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5	
16	建具	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(1)
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
	15%	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	

		その他階							
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
9	床	無被害	0	0	0	0	0	0	計
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
	10%	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	
10	屋根	無被害	0	0	0	0	0	0	計
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
	10%	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	
11	内壁	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
	10%	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	
12	床 (階段含)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
	10%	程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	
13	柱 (又は耐力壁)	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
	15%	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	
14	屋根	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(4)
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
	15%	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	
15	天井	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	
	5%	程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	C
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	
		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5	
16	建具	無被害	0	0	0	0	0	0	計×(2)
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
	15%	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	
17	設備	浴室 (3%以内)	主要階・ その他階	1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能				計	B
		台所 (3%以内)	主要階・ その他階	1%. 配管のズレ等 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能					