

調査票 番 号	
調査日 平成 年 月 日	備 考
1 調査時 : ~ :	
調査員	
所在地	
世帯主	

2 外観	☐ 住家全部が倒壊している又は住家の一部の階が全部倒壊している ☐ 地震に伴う地盤被害により基礎に著しい損傷がある		該当あり	☐ 判定へ (全壊)				
3 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値	6cm以上	☐ 判定へ (全壊)
4 基礎	損傷長	m	全長	m	$\text{損傷率} = \frac{\text{損傷長}}{\text{全長}} \times 100$		損傷率 75%以上	☐ 判定へ (全壊)
5 柱(又は耐力壁)	☐ 柱(又は耐力壁)の損傷率が75%以上						損傷率 75%以上	☐ 判定へ (全壊)

2頁「6」以降へ

【損害割合算出表】 (注) この表における(1)～(8)は、調査票3頁の(1)～(8)の値とする

部位	a	b	c	d	e	f	g	h	i								
										階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	部位別 損害割合 (採用値)	部位別 損害割合 (傾斜あり)
										主要階	その他階		主要階	その他階			
	構成 比	(5)×(1) ※1	(6)×(2) ※2	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f	d列とg列のう ち大きい値(a 列の値以下) ※3	h								
8	外壁	10															
9	屋根	10															
10	柱(又は 耐力壁)	20		15%以上で全壊													
11	天井	5															
12	内壁	15															
13	建具	10															
14	床 (階段含)	10															
15	設備	10															
3	傾斜	-	□傾斜が2cm以上である (→傾斜による損害割合を15%とし、h列計とi列計のうち大きい値を損害割合とする)						15%								
4	基礎	10	※1: 屋根にあっては(5)×(3)、設備にあっては(7)の値を記入 ※2: 屋根にあっては(6)×(4)、設備にあっては(8)の値を記入 ※3: 基礎にあっては「4基礎」の損傷率×0.1の値を記入														
計																	

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
		☐ 半壊に至らない	☐ 半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

		主要階		その他階		計		
7	面積率	床	(1)	(2)			1.0	
		主要階		その他階		(5)		
8	外壁 10%	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計						
9	屋根 10%	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計						
10	柱 (又は耐力壁) 20%	本数(面積)率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	2	2
		程度Ⅱ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅲ	1	2	4	6	8	10
		程度Ⅳ	2	3	6	9	12	15
		程度Ⅴ	2	4	8	12	16	20
		計						
11	天井 5%	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4
		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5
		計						
12	内壁 15%	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15
		計						
13	建具 10%	枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計						
14	床 (階段含) 10%	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
		無被害	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10
		計						
15	設備 10%	主要階・その他階	1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能		その他 (左記以外の水回り、 ベランダ等 4%以内)		計	
		主要階・その他階	1%. 配管のズレ等 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能				(7)	
		主要階・その他階					(8)	
		主要階・その他階						
		主要階・その他階						
		主要階・その他階						
		主要階・その他階						