

| | |
|-------|---|
| 調査票番号 | |
| 調査日 | 平成 年 月 日 |
| 1 調査時 | : ~ : |
| 調査員 | |
| 所在地 | |
| 世帯主 | |
| 備考 | |
| 2 状況 | ■判定した住家の範囲(建物のうち居住の用に供されていると推定される部分)が分かるように記載 |

| | | | |
|-------|---|--------------------------|---|
| 3 外観 | <input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 | 該当あり | <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊) |
| 4 傾斜 | 測定箇所 ① ② ③ ④ 平均値 水平距離 (cm) | 6cm以上 | <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊) |
| 5 屋根等 | <input type="checkbox"/> 屋根等に脱落、破損等の損傷が生じておらず、住家内への浸水のおそれがない | 該当あり | <input type="checkbox"/> 判定へ (半壊に至らない) |
| 6 躯体 | <input type="checkbox"/> 基礎もしくは柱(又は耐力壁)の損傷率が75%以上である | 損傷率 75%以上 | <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊) |
| 7 基礎 | 損傷割合 | ~10% ~20% ~40% ~60% ~74% | 「8」以降へ |

【損害割合算出表】 (注) この表における(1)~(8)は、調査票2頁の(1)~(8)の値とする

| 部位 | 構成比 | 階別部位別損害割合 | | 部位別損害割合 | 階別重み付け | | 重み付き損害割合 | 部位別損害割合(採用値) | 部位別損害割合(傾斜あり) |
|-------------|-----|---|---------------|----------|--------|-------|----------|------------------------|---------------|
| | | 主要階 | その他階 | | 主要階 | その他階 | | | |
| | | (5)×(1) ※1 | (6)×(2) ※2 | b+c | b×1.25 | c×0.5 | e+f | d列とg列のうち大きい値(a列の値以下)※3 | h |
| 9 外壁 | 10 | | | | | | | | |
| 10 屋根 | 10 | | | | | | | | |
| 11 柱(又は耐力壁) | 20 | | | 15%以上で全壊 | | | | | |
| 12 天井 | 5 | | | | | | | | |
| 13 内壁 | 15 | | | | | | | | |
| 14 建具 | 10 | | | | | | | | |
| 15 床(階段含) | 10 | | | | | | | | |
| 16 設備 | 10 | | | | | | | | |
| 4 傾斜 | - | □傾斜が2cm以上である (→傾斜による損害割合を15%とし、h列計とi列計のうち大きい値を損害割合とする) | | | | | | | 15% |
| 7 基礎 | 10 | ※1:屋根にあつては(5)×(3)、設備にあつては(7)の値を記入 ※2:屋根にあつては(6)×(4)、設備にあつては(8)の値を記入 ※3:基礎にあつては「7基礎」の損害割合の値を記入 | | | | | | | |
| | | | | | | | 計 | | |

| 判定 | 損害割合 | 20%未満 | 20%以上 | 40%以上 | 50%以上 |
|----|------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> 半壊に至らない | <input type="checkbox"/> 半壊 | <input type="checkbox"/> 大規模半壊 | <input type="checkbox"/> 全壊 |

| | | 主要階 | | その他階 | | 計 | | | | 主要階 | | その他階 | | 計 | | | |
|----|--------------|--------------|------|----------------------------------|------|------|---|----------|-------|-----|------|------|------|------|------|-------|---|
| 8 | 面積率 | 床 | | (1) | (2) | 1.0 | | 屋根 | | (3) | (4) | 1.0 | | | | | |
| | | 主要階 | | | | | | (5) | その他階 | | | | | | (6) | | |
| | | 面積率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 | 面積率 | ~10% | ~20% | ~40% | ~60% | ~80% | ~100% | 計 |
| 9 | 外壁 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 程度Ⅱ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 程度Ⅱ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | | 程度Ⅲ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 程度Ⅲ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 程度Ⅳ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | | 程度Ⅳ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| | | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 10 | 屋根 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 程度Ⅱ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 程度Ⅱ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | | 程度Ⅲ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 程度Ⅲ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 程度Ⅳ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | | 程度Ⅳ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| | | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 11 | 柱 (又は耐力壁) | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | | 程度Ⅱ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 程度Ⅱ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 程度Ⅲ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | | 程度Ⅲ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| | | 程度Ⅳ | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | | 程度Ⅳ | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| | | 程度Ⅴ | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | | 程度Ⅴ | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 12 | 天井 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | 程度Ⅱ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 程度Ⅱ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 程度Ⅲ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 程度Ⅲ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | | 程度Ⅳ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 程度Ⅳ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| | | 程度Ⅴ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 程度Ⅴ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 13 | 内壁 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | | 程度Ⅱ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 程度Ⅱ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| | | 程度Ⅲ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | | 程度Ⅲ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| | | 程度Ⅳ | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | | 程度Ⅳ | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| | | 程度Ⅴ | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | | 程度Ⅴ | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| 14 | 建具 | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 程度Ⅱ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 程度Ⅱ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | | 程度Ⅲ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 程度Ⅲ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 程度Ⅳ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | | 程度Ⅳ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| | | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 15 | 床 (階段舎) | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 無被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 程度Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 程度Ⅱ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 程度Ⅱ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | | 程度Ⅲ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 程度Ⅲ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 程度Ⅳ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | | 程度Ⅳ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| | | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | | 程度Ⅴ | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 16 | 設備 | 浴室 (3%以内) | 主要階 | 1%. 配管のズレ等 | | | その他 (左記以外 の水回り、 ペランダ等 4%以内) | 主要階/その他階 | 損傷の状況 | % | 計 | (7) | | | | | |
| | | | その他階 | 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 設備 | 台所 (3%以内) | 主要階 | 1%. 配管のズレ等 | | | その他 (左記以外 の水回り、 ペランダ等 4%以内) | 主要階/その他階 | 損傷の状況 | % | 計 | (8) | | | | | |
| | | | その他階 | 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能 | | | | | | | | | | | | | |