

住家被害認定調査票
(風害:非木造)

調査票
番号

調査日 平成 年 月 日

1 調査時 : ~ :

調査員

所在地

世帯主

2 配置状況

■判定した住家の範囲(建物のうち居住の用に供されていると推定される部分)が分かるように記載

3 外観 住家全部が倒壊 住家の一部の階が全部倒壊

該当あり → 判定へ(全壊)

4 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値
	水平距離(cm)					

4cm以上 → 判定へ(全壊)

2cm以上4cm未満又は外観に外力による損傷あり → 「6構造形式の確認」へ

5 外部仕上等の損傷 外部仕上げ等に脱落・破損等の損傷が生じており住家内への浸水の恐れがある。

該当なし → 判定へ(半壊未満)

6 構造の確認

鉄骨造の場合
柱(本数で判定)
↓柱が見えない場合
耐力壁(ブレース数で判定)
※損傷程度はⅢまで
↓耐力壁が見えない場合
外部仕上げ(面積で判定)
※損傷程度はⅢまで

鉄筋コンクリートの場合
→ ラーメン構造の場合
柱(本数で判定)
→ 壁式構造の場合
耐力壁(面積で判定)

面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
8 無被害	0	0	0	0	0	0	
柱/耐力壁/外部仕上	I	1	1	2	3	4	5
	II	1	3	5	8	10	13
	III	3	5	10	15	20	25
	IV	4	8	15	23	30	38
	V	5	10	20	30	40	50
50%							

7 全壊確認 柱、耐力壁又は梁の損傷率が75%以上 該当 → 判定へ(全壊)

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
9 無被害	0	0	0	0	0	0	
床又は梁*	I	0	0	1	1	1	
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
10 無被害	0	0	0	0	0	0	
外部仕上・雑壁・屋根	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							

*床又は梁のうち被害の大きい方を採用

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
11 無被害	0	0	0	0	0	0	
内部仕上・天井	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	1	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
10%							

枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
12 無被害	0	0	0	0	0	0	
建具	I	0	0	0	0	0	1
	II	0	0	1	1	1	1
	III	0	1	1	2	2	3
	IV	0	1	2	2	3	4
	V	1	1	2	3	4	5
5%							

13 設備等(外部)	設備	損傷の状況	損害割合	計
	高架水槽・受水槽			
	外部階段			
	その他			
5%				

14 設備等(内部)	設備	損傷の状況	損害割合	計
	システムキッチン(3%以内)			
	ユニットバス(3%以内)			
	その他(4%以内)			
10%				

損害割合算出表	4 傾斜	8 柱/耐力壁/外部仕上	9 床又は梁	10 外部仕上・雑壁・屋根	11 内部仕上・天井	12 建具	13 設備等(外部)	14 設備等(内部)	合計
傾斜無	/	/	/						あ
傾斜有	20	/	/						い

(注)「4傾斜」の平均値が2cm以上の場合、「あ」と「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%未満	20%以上	40%以上	50%以上
		<input type="checkbox"/> 半壊に至らない	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊